

**ПЕРЕЛІК**

**питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають захисні споруди цивільного захисту**

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Таблички позначення та покажчика маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту у наявності	Високий Середній Незначний					Пункти 3, 4 розділу II Вимог
2	Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння забезпечена	Високий Середній Незначний					Пункт 5 розділу II Вимог
3	Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання обладнана	Високий Середній Незначний					Пункт 5 розділу II Вимог
4	Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і сигналізацією обладнана	Високий Середній Незначний					Пункт 5 розділу II Вимог
5	Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідає вимогам з утримання	Високий Середній Незначний					Пункт 6 розділу II, глава 1 розділу III Вимог
6	Технічний стан захисної споруди цивільного захисту відповідає вимогам з утримання	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу II Вимог
7	Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими, технологічними та стічними водами захищена	Високий Середній Незначний					Пункт 8 розділу II Вимог
8	Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди відповідає вимогам чинного законодавства у сфері улаштування електроустановок	Високий Середній Незначний					Пункт 9 розділу II Вимог
9	Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди утримуються в належному технічному стані	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу II Вимог
10	Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться у справному стані та захищені від корозії	Високий Середній Незначний					Пункт 10 розділу II Вимог
11	Інженерні комунікації захисної споруди цивільного захисту пофарбовані відповідно до їх	Високий Середній Незначний					Пункт 13 розділу II Вимог

	призначення					
12	Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо забезпечено	Високий Середній Незначний				Пункт 15 глави 3 розділу VI Вимог
13	Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду захисних споруд) визначені	Високий Середній Незначний				Пункти 1, 2 глави 1 розділу VI Вимог
14	Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові обов'язки та підготовленість визначено	Високий Середній Незначний				Глава 2 розділу VII Вимог
15	Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки, зв'язку забезпечені	Високий Середній Незначний				Пункт 5 глави 1 розділу VII Вимог
16	Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, забезпечена	Високий Середній Незначний				Пункт 6 глави 1 розділу VII Вимог
17	Лікарськими засобами та медичними виробами забезпечена	Високий Середній Незначний				Пункт 6 глави 1 розділу VII Вимог
18	Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму, який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату забезпечено	Високий Середній Незначний				Пункт 1 глави 3 розділу III Вимог
19	Перевірка та обслуговування захисно-герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень), герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску проводиться	Високий Середній Незначний				Абзац 3 пункту 8 глави 2 розділу VI Вимог
20	Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) проводиться щорічно	Високий Середній Незначний				Глава 3, пункти 1, 2 глави 9 розділу III Вимог
21	Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття)) проводиться щорічно	Високий Середній Незначний				Пункт 2 додатку 10 до Вимог
22	Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з'єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів, противибухових пристроїв проводиться	Високий Середній Незначний				Пункт 3 глави 9 розділу III Вимог
23	Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди проводиться	Високий Середній Незначний				Пункти 4 глави 9 розділу III Вимог
24	Перевірка стану утримання і експлуатації ДЕС та іншого електрообладнання сховища проводиться	Високий Середній Незначний				Пункти 1 – 9 глави 5 розділу III Вимог
25	Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у	Високий Середній				Пункти 1-3 глави 6 розділу

	журнали перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журнали перевірки стану захисної споруди) проводиться щорічно	Незначний					III Вимог
26	Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття)) проводиться щорічно	Високий Середній Незначний					Пункт 21 глава 9 Розділу III Вимог
27	Використання сховищ у режимі протирадіаційних укриттів з ДСНС погоджено	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу VIII Вимог
28	План консервації та збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища у наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу VIII Вимог
29	Заходи передбачені планом консервації та збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища виконано в повному обсязі	Високий Середній Незначний					Пункти 4 – 6 розділу VIII Вимог
30	Захисна споруда (у разі розміщення в ній пункту управління) системами зв'язку і оповіщення забезпечена	Високий Середній Незначний					Глава 7 розділу III Вимог
31	Експлуатація споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів відповідно до загальних вимог до утримання та експлуатації фонду захисних споруд здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункти 1 розділу V Вимог
32	Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово-попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення проводяться	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 3 розділу VI Вимог

\*\* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

### ПЕРЕЛІК

**нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають захисні споруди цивільного захисту**

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1.	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>		
1.1.	Вимоги з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту затверджені наказом МВС (Вимоги)	09 липня 2018 р. № 579	30 липня 2018 р. за № 879/32331

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

---

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

---

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

---

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

---