

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які
застосовуються в агропромисловому комплексі

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	Вимоги пожежної безпеки під час збирання зернових	X	X	X	X	X	X
1.1	До початку збирання врожаю у збиральній техніці, агрегатах та автомобілях відрегульовані системи живлення, змащення, охолодження, запалювання, а також у наявності справні іскрогасники, первинні засоби пожежогасіння (у комбайні і тракторі - два вогнегасники, дві штикові лопати, дві мітли; у автомобілі - вогнегасник та штикова лопата).	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.1 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК
1.2	Трактористи, комбайнери, їх помічники та інші особи, задіяні на роботах по збиранню врожаю, пройшли протипожежний інструктаж	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.1 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК
1.3	Корпуси комбайнів оснащені заземлювальним металевим ланцюгом 10 см, який торкається землі	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.2 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК
1.4	На смугах відчуження залізниць та шосейних доріг колосові культури не посіяні. Копиці скошеної на цих смугах трави розташовані не ближче 30 м від хлібних масивів	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.5 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК
1.5	Перед дозріванням колосових (у період воскової стиглості) хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових та торф'яних масивів, степової смуги, автомобільних шляхів та залізниць обкошені (з прибиранням скошеного) і оборані смугою не менше 4 м завширшки	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.6 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК
1.6	У період воскової стиглості збіжжя перед косовицею хлібні масиви розбиті на ділянки площею не більше 50 га. Між ділянками зроблені прокоси не менше 8 м завширшки. Скошений хліб з прокосів прибрано. Посередині прокосів зроблено проорану смугу не менше 4 м завширшки	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.7 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК
1.7	Тимчасові польові стани розташовані не ближче 100 м від хлібних масивів, токів, скірт тощо. Майданчики польових станів та зернотоків оборані смугою не менше 4 м завширшки	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.8 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК
1.8	Трактори, комбайни та інші самохідні машини, обладнані електричним пуском двигуна, мають вимикач для відключення акумулятора від споживача струму. Клеми акумулятора, стартера дистанційного електромагнітного	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.11 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК

	пускатча та генератора захищені від потрапляння на них струмопровідних предметів, їх електропроводка справна і надійно закріплена						
1.9	У період збирання спалювання стерні, післяжнивних залишків та розведення багать на полях не здійснюється	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.15 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК
1.10	Інші вимоги пожежної безпеки під час збирання зернових виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункти 8.1.3, 8.1.4, 8.1.9, 8.1.10, 8.1.12-8.1.14, 8.1.16 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК
2	Вимоги пожежної безпеки під час заготівлі, зберігання грубих кормів та скиртування	X	X	X	X	X	X
2.1	Стоянка автомобілів, тракторів та інших транспортних засобів на території складів грубих кормів не здійснюється	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.2.1 пункту 8.2 розділу VIII ППБ АПК
2.2	Під час роботи трактора з тросово-рамочною волокушею її трос або ланцюг такої довжини, щоб солома знаходилася на відстані не ближче 5 м від трактора. На гаку троса встановлено обмежувач, який перешкоджає ковзанню кільця по тросу	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.2.2 пункту 8.2 розділу VIII ППБ АПК
2.3	Трактори та автомобілі, що працюють на механічному навантаженні і на транспортуванні соломи та сіна, обладнані іскрогасниками	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.2.3 пункту 8.2 розділу VIII ППБ АПК
2.4	Площа основи однієї скирти не перевищує 300 кв.м, а штабеля пресованого сіна чи соломи - 500 кв.м. Біля штабеля пресованого сіна чи соломи у наявності два гаки завдовжки не менше висоти штабеля. Скирти на відстані 5 м від основи оборані захисними смугами не менше 4 м завширшки	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.2.5 пункту 8.2 розділу VIII ППБ АПК
2.5	Протипожежні розриви між скиртами, штабелями не менше 20 м. Відстань від скирт, штабелів грубих кормів не менше 15 м до ліній електропередач, 20 м - до доріг, 50 м - до будинків та споруд	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.2.6 пункту 8.2 розділу VIII ППБ АПК
2.6	Площа протипожежного відсіку будинку для зберігання грубих кормів не перевищує 1000 кв.м, а кількість кормів - 200 тонн	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.2.9 пункту 8.2 розділу VIII ППБ АПК
2.7	Місця постійного складування грубих кормів огорожені та обладнані блискавкозахистом	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.2.14 пункту 8.2 розділу VIII ППБ АПК
2.8	Інші вимоги пожежної безпеки під час заготівлі, зберігання грубих кормів та скиртування виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункти 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.10-8.2.13 пункт 8.2 розділу VIII ППБ АПК
3	Вимоги пожежної безпеки в зерноскладах та зерносушарнях	X	X	X	X	X	X
3.1	Зерносклади розміщені в окремо розташованих будівлях. Ворота в них відчиняються назовні й нічим не захарашуються	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.3.2 пункту 8.3 розділу VIII ППБ АПК

3.2	У разі завантаження складів зерновим насипом відстань від верху насипу до горючих конструкцій покриття, а також світильників та електропроводів не менше 0,5 м. У місцях транспортування зерна через отвори в протипожежних перешкодах установлені захисні пристрої (протипожежні клапани та ін.)	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.3.3 пункту 8.3 розділу VIII ППБ АПК
3.3	Відстань між складом зерна та пересувним сушильним агрегатом не менше 10 м	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.3.5 пункту 8.3 розділу VIII ППБ АПК
3.4	Сушильна камера сушарок шахтного та жалюзійного типів заповнюється зерном таким чином, щоб над сушильними коробами або жалюзьями був шар зерна не менше 0,4 м завтовшки	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.3.7 пункту 8.3 розділу VIII ППБ АПК
3.5	Сушильні агрегати, які працюють на рідкому паливі, обладнані приладами контролю теплоносія та автоматики безпеки, що забезпечують відключення подавання палива в разі згасання факела в топці, підвищення температури та падіння тиску повітря перед форсункою	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.3.8 пункту 8.3 розділу VIII ППБ АПК
3.6	Під час роботи сушарки здійснюється контроль за температурою зерна шляхом відбирання проб кожні дві години	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.3.9 пункту 8.3 розділу VIII ППБ АПК
3.7	Дерев'яні конструкції (опори, галереї тощо) всередині зерноскладів, очисних та робочих башт оброблені вогнезахисною речовиною	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.3.12 пункту 8.3 розділу VIII ППБ АПК
3.8	Інші вимоги пожежної безпеки в зерноскладах та зерносушарнях виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункти 8.3.1, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.10, 8.3.11 пункту 8.3 розділу VIII ППБ АПК
4	Вимоги пожежної безпеки під час приготування і зберігання вітамінного трав'яного борошна	X	X	X	X	X	X
4.1	Протипожежні розриви від пункту приготування трав'яного борошна до будинків, споруд, цистерн з пально-мастильними матеріалами не менше 50 м, а до відкритих складів грубих кормів - не менше 150 м	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.4.2 пункту 8.4 розділу VIII ППБ АПК
4.2	Витратний паливний бак встановлено поза приміщенням агрегата на відстані не менше 2 м від зовнішньої стіни з негорючих матеріалів (без отворів). Паливопроводи виготовлені з металевих труб і мають не менш двох вентилів: один - біля агрегата, а другий - біля паливного бака	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.4.3 пункту 8.4 розділу VIII ППБ АПК
4.3	Вітамінне трав'яне борошно зберігається в окремо розташованому складі або в ізолюваному від інших приміщень протипожежними стінами й перекриттями відсікові, який має самостійний вихід та надійну вентиляцію	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.4.7 пункту 8.4 розділу VIII ППБ АПК
4.4	Мішки з борошном складаються у штабелі заввишки не більше 2 м, по два мішки в ряду. Проходи між рядами не менше 1 м завширшки, а вздовж стін - 0,8 м	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.4.8 пункту 8.4 розділу VIII ППБ АПК
4.5	Інші вимоги пожежної безпеки під час	Високий					Підпункти

	приготування і зберігання вітамінного трав'яного борошна виконуються	Середній Незначний					8.4.1, 8.4.4-8.4.6, 8.4.9 пункту 8.4 розділу VIII ППБ АПК
5	Вимоги пожежної безпеки під час первинної обробки льону, коноплі, хмелю та інших технічних культур	X	X	X	X	X	X
5.1	Приміщення для обробки льону, коноплі, хмелю та інших технічних культур (далі - технічні культури) ізольовані від машинного відділення. Вихлопні труби двигунів внутрішнього згоряння обладнані іскрогасниками. У разі виведення труб через горючі конструкції влаштовані протипожежні переділки розміром не менше 0,25 м	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.5.1 пункту 8.5 розділу VIII ППБ АПК
5.2	Зберігання сировини (соломки, трести) здійснюється у скиртах, шохах (під навісами), закритих складах, а волокна та клоччя - лише в закритих складах	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.5.2 пункту 8.5 розділу VIII ППБ АПК
5.3	Автомобілі, трактори та інші самохідні машини, які в'їжджають на територію пункту обробки технічних культур, обладнані справними іскрогасниками	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.5.4 пункту 8.5 розділу VIII ППБ АПК
5.4	Дахи будинків первинної обробки льону та інших технічних культур виготовлені з негорючих матеріалів	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.5.7 пункту 8.5 розділу VIII ППБ АПК
5.5	Приміщення м'яльно-тіпального агрегата має вентиляцію. Біля кожного тіпального агрегата влаштовані зонти. Верстати з усіх боків закриті знімними й відкидними щитами, які не допускають розповсюдження порошу по приміщенню	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.5.13 пункту 8.5 розділу VIII ППБ АПК
5.6	Зовнішнє освітлення тютюнових сараїв та сушарень влаштоване за допомогою прожекторів, установлених на негорючих опорах за межами приміщень	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.5.18 пункту 8.5 розділу VIII ППБ АПК
5.7	Інші вимоги пожежної безпеки під час первинної обробки льону, коноплі, хмелю та інших технічних культур виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункти 8.5.3, 8.5.5, 8.5.6, 8.5.8-8.5.12, 8.5.14-8.5.17 пункту 8.5 розділу VIII ППБ АПК
6	Вимоги пожежної безпеки в тваринницьких та птахівницьких будівлях і спорудах	X	X	X	X	X	X
6.1	Брама та двері приміщень, призначених для виведення худоби, відчиняються лише назовні, нічим не захарашуються і не перекриваються. Зачиняються вони лише на засувки, гачки та клямки, що легко відчиняються	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.6.3 пункту 8.6 розділу VIII ППБ АПК
6.2	На молочнотоварних фермах за наявності 20 і більше голів худоби застосовується груповий спосіб прив'язування, який забезпечує під час пожежі швидке звільнення та виведення тварин із приміщень. У разі застосування індивідуального способу прив'язування ланцюги мають мотузкові вставки, а у тваринницькому приміщенні комплект ножів (не менше чотирьох штук) для перерізування цих вставок в наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.6.5 пункту 8.6 розділу VIII ППБ АПК

6.3	Розподільчі щити, вимикачі, запобіжники встановлені в тамбурах або на зовнішніх стінах тваринницьких приміщень з розміщенням їх у негорючих шафках	Високий Середній Незначний					Абзац перший підпункту 8.6.7 пункту 8.6 розділу VIII ППБ АПК
6.4	Електропроводи та кабелі транзитом через приміщення тваринницьких ферм не прокладені, складування під електропроводкою сіна, соломи тощо не здійснюється, електропроводи над місцями перебування тварин не розміщені	Високий Середній Незначний					Абзац другий підпункту 8.6.7 пункту 8.6 розділу VIII ППБ АПК
6.5	Пересувні ультрафіолетові установки та їх електрообладнання віддалені від горючих матеріалів не менше ніж на 1 м і не зазнають механічних впливів	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.6.9 пункту 8.6 розділу VIII ППБ АПК
6.6	Проводи до електробрудерів та ультрафіолетових установок прокладені на висоті не менше 2,5 м від рівня підлоги та на відстані не менше 0,1 м від конструкцій з матеріалів груп горючості Г2, Г3, Г4	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.6.10 пункту 8.6 розділу VIII ППБ АПК
6.7	Інші вимоги пожежної безпеки в тваринницьких та птахівницьких будівлях і спорудах виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункти 8.6.1, 8.6.2, 8.6.4, 8.6.6, 8.6.8, 8.6.11-8.6.22 пункту 8.6 розділу VIII ППБ АПК
7	Вимоги пожежної безпеки при технічному обслуговуванні і ремонті сільськогосподарських машин і техніки	X	X	X	X	X	X
7.1	Технічне обслуговування (ТО) і ремонт автомобілів проводиться у спеціально пристосованих майстернях або пристосованих для цієї мети приміщеннях з негорючих матеріалів, у яких зберігання техніки відокремлюються від зазначених майстерень відповідно до вимог будівельних норм. ТО і ремонт у не пристосованих для цього приміщеннях не здійснюється	Високий Середній Незначний					Підпункт 10.6.2 пункту 10.6 розділу XX ППБ АПК
7.2	Електрозварювальні і фарбувальні роботи проводяться тільки у спеціально обладнаних приміщеннях з негорючих матеріалів, забезпечених вогнегасниками і пожежним інвентарем	Високий Середній Незначний					Підпункт 10.6.4 пункту 10.6 розділу XX ППБ АПК
7.3	Зварювальні пости розташовані у кабінах з негорючих матеріалів площею не менш як 3 м x 2 м кожна	Високий Середній Незначний					Підпункт 10.6.5 пункту 10.6 розділу XX ППБ АПК
7.4	Цехи або відділення, де проводиться гаряче обкатування двигунів внутрішнього згоряння, розміщені в окремих приміщеннях, збудованих з негорючих матеріалів	Високий Середній Незначний					Підпункт 10.6.6 пункту 10.6 розділу XX ППБ АПК
7.5	На постах відкритого шлангового (ручного) і закритого (механізованого) миття джерела освітлення, проводка та силові двигуни в герметичному виконанні. Електричне управління агрегатами мийної установки низьковольтне (12 В)	Високий Середній Незначний					Підпункт 10.6.9 пункту 10.6 розділу XX ППБ АПК
7.6	Підлога в приміщеннях та на ділянках, де миють і знежирюють деталі із застосуванням легкозаймистих і горючих рідин, виконана з негорючих матеріалів, які не утворюють іскор	Високий Середній Незначний					Підпункт 10.6.11 пункту 10.6 розділу XX ППБ АПК

	при ударі, мають жорстку (рифлену) поверхню						
7.7	Інші вимоги пожежної безпеки при технічному обслуговуванні і ремонті сільськогосподарських машин і техніки виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункти 10.6.1, 10.6.3, 10.6.7, 10.6.8, 10.6.10, 10.6.12-10.6.67 пункту 10.6 розділу XX ППБ АПК

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються в агропромисловому комплексі

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України затверджені спільним наказом Мінагрополітики та МНС (ППБ АПК)	04 грудня 2006 року № 730/770	05 квітня 2007 року за № 313/13580

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)
