

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають ринки

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	Загальні вимоги пожежної безпеки						
1	На кожному ринку відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) протипожежний режим встановлено	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу II ППБ на Р
2	Для кожного магазину, кіоску (павільйону), приміщення об'єкта на території ринку та допоміжних технічних приміщень інструкції щодо заходів пожежної безпеки розроблені і затверджені	Високий Середній Незначний					Пункт 8 розділу II ППБ на Р
3	На ринок (крім критих) незалежно від площі схема розміщення будівель, торговельних рядів, кіосків, павільйонів, контейнерів, торговельних місць, палаток розроблена й узгоджена з ДСНС	Високий Середній Незначний					Пункти 1, 2 розділу III ППБ на Р
4	На ринку заправлення автотранспорту паливом не здійснюється	Високий Середній Незначний					Абзац 2 пункт 6 розділу III ППБ на Р
5	На ринку розміщення товарів, горючих відходів, упаковки, контейнерів на шляхах евакуації і в проходах та захарашення їх не допускається	Високий Середній Незначний					Абзац 3 пункт 6 розділу III ППБ на Р
6	На ринку захарашення підходів до засобів пожежогасіння та зв'язку, пристроїв відключення електроенергії, а також замикання на засуви, що важко відкриваються зсередини, дверей евакуаційних виходів під час роботи ринку не допускається	Високий Середній Незначний					Абзац 4 пункт 6 розділу III ППБ на Р
7	На ринку влаштування на шляхах евакуації та руху відвідувачів порогів, турнікетів і запобіжних сходиць не допускається	Високий Середній Незначний					Абзац 5 пункт 6 розділу III ППБ на Р
8	На ринку нормативну ширину шляхів евакуації не зменшено	Високий Середній Незначний					Абзац 6 пункт 6 розділу III ППБ на Р
9	На сходових клітках приміщення будь-якого призначення не улаштовані	Високий Середній Незначний					Абзац 7 пункт 6 розділу III ППБ на Р
10	На ринку відкритий вогонь поза спеціально відведеними місцями не застосовується	Високий Середній Незначний					Абзац 8 пункт 6 розділу III ППБ на Р
11	На ринку продаж легкозаймистих та горючих речовин, горючих газів (балонів з газами), вогнепальної, газової зброї, піротехнічних виробів та боєприпасів не здійснюється	Високий Середній Незначний					Абзаци 9, 10 пункт 6 розділу III ППБ на Р
12	На ринку саморобні електронагрівальні прилади не застосовуються	Високий Середній Незначний					Абзац 11 пункт 6 розділу III ППБ на Р

13	На ринку вогневі роботи під час роботи ринку не проводяться	Високий Середній Незначний					Абзац 12 пункт 6 розділу III ППБ на Р
14	У складських приміщеннях та приміщеннях для підготовки товарів у горючій упаковці до продажу побутовими електронагрівальними приладами не користуються	Високий Середній Незначний					Абзац 13 пункт 6 розділу III ППБ на Р
15	Павільйони, кіоски, контейнери, торговельні місця, прилавки, лотки для продажу пожежонебезпечних товарів ближче 4 м від виходів, сходових кліток та інших евакуаційних шляхів не розміщуються	Високий Середній Незначний					Абзац 14 пункт 6 розділу III ППБ на Р
16	Нормативно визначену кількість в'їздів (виїздів) на (з) територію(і) ринку (їх має бути не менше двох) не зменшено	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу III ППБ на Р
17	Стоянка автотранспорту здійснюється на спеціальних майданчиках (автостоянках) з таким розрахунком, щоб залишалися вільні проїзди до воріт	Високий Середній Незначний					Пункт 8 розділу III ППБ на Р
18	Територія, торговельні та інші приміщення ринків утримуються в чистоті, сміття, пакувальні матеріали, тара – своєчасно видаляється. Проходи, виходи, коридори і тамбури не захарашені. Дороги, під'їзди до будівель та споруд ринку, пожежних гідрантів та резервуарів (водойм) вільні, а зимової пори очищені від снігу та льоду	Високий Середній Незначний					Пункт 10 розділу III ППБ на Р
19	Для всіх будівель і приміщень виробничого та складського призначення, лабораторій, розташованих на території ринку, у тому числі для зовнішніх складських ділянок, категорія щодо вибухопожежної та пожежної безпеки визначена	Високий Середній Незначний					Пункт 12 розділу III ППБ на Р
20	Вимоги до системи протипожежного захисту (СПЗ)	X	X	X	X	X	X
20.1	Ринок забезпечений СПЗ відповідно до вимог нормативних документів та нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 1 розділу VI ППБ на Р
20.2	Усі СПЗ справні і утримуються в постійній готовності до виконання роботи. Несправності, що впливають на їх працездатність, усуваються негайно, інші - в передбачені регламентом терміни із зазначенням про це у відповідних журналах	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 1 розділу VI ППБ на Р
20.3	Системи оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей на ринках, розміщених на відкритих майданчиках, забезпечують виразну чутність повідомлень, що передаються, у цілому на всій площі ринку, а за необхідності – послідовно або вибірково в окремих секторах (ділянках)	Високий Середній Незначний					Пункт 3 глави 1 розділу VI ППБ на Р
20.4	Речові ринки, ринки з продажу сільськогосподарських продуктів, промислових товарів, групи кіосків, магазини, павільйони та приміщення адміністративного призначення обладнані СПЗ	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 4 глави 1 розділу VI ППБ на Р
20.5	Камери схову, у яких зберігаються матеріальні цінності (крім приміщень категорій Д за вибухопожежною та пожежною небезпекою), незалежно від площі автоматичними системами пожежогасіння обладнані	Високий Середній Незначний					Пункт 5 глави 1 розділу VI ППБ на Р
20.6	Групи контейнерів, у яких зберігаються	Високий					Пункт 6 глави 1

	товарно-матеріальні цінності, після закінчення роботи ринку та у вихідні, святкові дні розглядаються як складські приміщення та обладнані системою пожежної сигналізації. У разі неможливості обладнання таких контейнерів системою пожежної сигналізації їх забезпечено автономними системами пожежогасіння	Середній Незначний					розділу VI ППБ на Р
20.7	Під час експлуатації ринків, розташованих у будівлях, тип системи оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей не змінено	Високий Середній Незначний					Пункт 7 глави 1 розділу VI ППБ на Р
21	Вимоги до первинних засобів пожежогасіння	X	X	X	X	X	X
21.1	Будівлі, споруди, приміщення, пересувні пункти торгівлі, автотранспортні засоби та контейнери, що використовуються для торгівлі, кіоски, намети і відкриті майданчики ринків, ринкові комплекси та інші об'єкти торгівлі на ринку первинними засобами пожежогасіння забезпечені	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 2 розділу VI ППБ на Р
21.2	Для утримання первинних засобів пожежогасіння в будівлях, спорудах та інших приміщеннях, а також на відкритих майданчиках спеціальні пожежні щити (стенди) обладнані	Високий Середній Незначний					Пункт 4 глави 2 розділу VI ППБ на Р
21.3	Первинні засоби пожежогасіння, розміщені поза приміщеннями на відкритих майданчиках, від потрапляння на них атмосферних опадів та сонячних променів захищаються	Високий Середній Незначний					Пункт 6 глави 2 розділу VI ППБ на Р
21.4	Інші вимоги пожежної безпеки до первинних засобів пожежогасіння виконуються	Високий Середній Незначний					Пункти 2, 3, 5, 7, 8 глави 2 розділу VI ППБ на Р
22	Вимоги до системи протипожежного водопостачання	X	X	X	X	X	X
22.1	Будівлі ринків об'ємом 500 куб. м і більше внутрішнім протипожежним водопроводом забезпечені	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 3 розділу VI ППБ на Р
22.2	Інші вимоги пожежної безпеки до системи протипожежного водопостачання виконуються	Високий Середній Незначний					Пункти 2, 3 глави 3 розділу VI ППБ на Р
23	Вимоги до електроустаткування	X	X	X	X	X	X
23.1	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснене за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів	Високий Середній Незначний					Абзац четвертий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.2	Експлуатація електромереж без захисту місць вводу електромережі від потрапляння атмосферних опадів не здійснюється	Високий Середній Незначний					Абзац п'ятий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.3	Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж не здійснюється	Високий Середній Незначний					Абзац сьомий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.4	Електромережа по горючих конструкціях не прокладена	Високий Середній Незначний					Абзац восьмий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.5	Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок запобіжників не здійснюється	Високий Середній Незначний					Абзац дев'ятий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.6	Кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією чи ізоляцією, яка втратила захисні властивості не використовуються	Високий Середній Незначний					Абзац десятий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р

							на Р
23.7	пошкодженими розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами не користуються	Високий Середній Незначний					Абзац тринадцятий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.8	Підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами) не здійснюється	Високий Середній Незначний					Абзац чотирнадцятий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.9	Складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустаткування не здійснюється	Високий Середній Незначний					Абзац п'ятнадцятий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.10	Експлуатація електросвітильників з лампами розжарювання, встановлених на горючій основі не здійснюється	Високий Середній Незначний					Абзац шістнадцятий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.11	Під час експлуатації освітлювальної електромережі кіосків (павільйонів) відстань від поверхні будівельних конструкцій, виконаних з горючих матеріалів, до світильників не менше 0,2 м, від горючих товарів і тари – не менше 0,5 м.	Високий Середній Незначний					Пункт 3 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.12	Кіоски, павільйони, намети, пересувні пункти торгівлі, розташовані на відкритих територіях, у тому числі за межами населених пунктів, захищені від небезпечної дії блискавки відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006, NEQ)»	Високий Середній Незначний					Пункт 5 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.13	Інші вимоги пожежної безпеки до електроустаткування виконуються	Високий Середній Незначний					Абзаци другий, третій, шостий, одинадцятий, дванадцятий, сімнадцятий пункту 1, пункти 2, 4, 6 глави 1 розділу VII ППБ на Р
24	Вимоги до опалення	X	X	X	X	X	X
24.1	Експлуатація опалювальних установок ринків, що не відповідають протипожежним вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів не здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 2 розділу VII ППБ на Р
24.2	Опалення кіосків та павільйонів на території ринку з використанням пічного опалення не здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 2 розділу VII ППБ на Р
24.3	Для опалення кіосків (павільйонів) використовуються масляні електрорадіатори та нагрівальні електропанелі із закритими нагрівальними елементами та справними індивідуальним електрозахистом і терморегулятором	Високий Середній Незначний					Пункт 3 глави 2 розділу VII ППБ на Р
24.4	Експлуатація масляних електрорадіаторів та нагрівальних електропанелей, не обладнаних самостійною електромережею з пусковими й захисними приладами не здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 4 глави 2 розділу VII ППБ на Р
24.5	Експлуатація електронагрівальних приладів, розташованих на горючій основі не	Високий Середній					Пункт 5 глави 2 розділу VII ППБ

	здійснюється. Відстань від поверхні приладу, що випромінює тепло, до горючих матеріалів і конструкцій кіоску (павільйону) не менша 0,5 м	Незначний					на Р
II	Вимоги пожежної безпеки до ринків, розміщених у будівлях						
1	Торговельні зали та будівлі критих ринків розрахункову кількість розосереджених евакуаційних виходів (але не менше двох) мають	Високий Середній Незначний					Пункт 1 розділу IV ППБ на Р
2	Двері комор, технічних та складських приміщень, приміщень для приймання товарів протипожежні (не нижче 2 типу)	Високий Середній Незначний					Пункт 2 розділу IV ППБ на Р
3	Торговельні місця та прилавки в торговельних залах не перешкоджають евакуації людей	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу IV ППБ на Р
4	На ринках встановлення балонів з горючими газами не здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу IV ППБ на Р
5	У торговельних приміщеннях ринків (крім приміщень, розташованих у будівлях V ступеня вогнестійкості), у яких можливе перебування 50 та більше осіб, група горючості опорядження (облицювання) стін допустима	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу IV ППБ на Р
III	Вимоги пожежної безпеки для ринків, що розміщуються на відкритих територіях						
1	Вимоги пожежної безпеки для торговельних рядів з кіосків, павільйонів, контейнерів	X	X	X	X	X	X
1.1	Під час експлуатації кіосків, павільйонів та контейнерів на відкритих територіях ринків збільшення площі не допущено. Кіоски, павільйони, контейнери розміщені групами	Високий Середній Незначний					Пункти 1-3 глави 1 розділу V ППБ на Р
1.2	Ширина повздовжніх та поперечних проходів (проїздів) між групами кіосків та павільйонів не менше 4 м у проясненні з урахуванням відкритих дверей, виступаючих конструкцій (козирків, навісів), а також торговельного обладнання	Високий Середній Незначний					Пункт 4 глави 1 розділу V ППБ на Р
2	Протипожежні вимоги для кіосків (павільйонів)	X	X	X	X	X	X
2.1	Загальна площа кіоску не більше 30 кв. м, а павільйону – не більше 500 кв. м	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 2 розділу V ППБ на Р
2.2	Кіоски (павільйони) виконано із матеріалів, які не є легкозаймистими, надзвичайно небезпечними та високонебезпечними за токсичністю продуктів горіння, не мають високої димоутворювальної здатності	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 2 розділу V ППБ на Р
2.3	Показники пожежної небезпеки матеріалів внутрішнього опорядження, підлоги павільйонів, а також кіосків, призначених для розміщення всередині будівель, відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 3 глави 2 розділу V ППБ на Р
2.4	У конструкціях кіосків (павільйонів) з горючим утеплювачем наявність пустот не допущено	Високий Середній Незначний					Пункт 4 глави 2 розділу V ППБ на Р
2.5	Під час експлуатації ринку зменшення ширини дверей менше мінімальної не допущено	Високий Середній Незначний					Пункт 5 глави 2 розділу V ППБ на Р
2.6	Експлуатація павільйонів з дверима, які відчиняються всередину приміщення (не в напрямку виходу людей), не допущено	Високий Середній Незначний					Пункт 6 глави 2 розділу V ППБ на Р
2.7	У павільйонах влаштовано не менше ніж два розосереджені евакуаційні виходи	Високий Середній Незначний					Пункт 7 глави 2 розділу V ППБ на Р

2.8	Облаштування евакуаційних виходів розсувними, обертовими чи піднімально-опускними дверима не допущено	Високий Середній Незначний					Пункт 8 глави 2 розділу V ППБ на Р
2.9	У разі наявності у віконних прорізах ґрат (металевих ролетів) на період перебування в кіосках (павільйонах) відвідувачів вони відчинені (підняті)	Високий Середній Незначний					Пункт 9 глави 2 розділу V ППБ на Р
2.10	Запірні пристрої зовнішніх дверей кіосків (павільйонів) відчиняються зсередини без ключа	Високий Середній Незначний					Пункт 10 глави 2 розділу V ППБ на Р
3	Вимоги пожежної безпеки для торговельних рядів з наметів	X	X	X	X	X	X
3.1	Загальна площа торговельної групи з наметів (торговельних місць) не перевищує 250 кв.м	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 3 розділу V ППБ на Р
3.2	Торговельні групи з наметів (торговельних місць) забезпечені повздовжніми і поперечними проходами (проїздами) завширшки не менше 4 м	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 3 розділу V ППБ на Р
4	Вимоги пожежної безпеки для торговельних рядів з автомобілів, автомобілів з причепами або причепів	X	X	X	X	X	X
4.1	На відведеній території кількість автомобілів, автомобілів з причепами або причепів в одному торговельному ряду не перевищує 10 одиниць. Якщо автомобілі, автомобілі з причепами або причепи розміщені у два ряди, в такій торговельній групі утримується до 20 їх одиниць	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 4 розділу V ППБ на Р
4.2	Відстань для проїзду між односмуговими чи двосмуговими торговельними рядами та між групами автомобілів, автомобілів з причепами або причепів не менше 5 м уздовж і впоперек	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 4 розділу V ППБ на Р
5	Вимоги пожежної безпеки для ринків з продажу автомобілів та мотоциклів (авторинків)	X	X	X	X	X	X
5.1	При розташуванні автомобілів на відкритих територіях авторинку нормативні параметри враховано	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 5 розділу V ППБ на Р
5.2	Авторинки з продажу більше 50 автомобілів не менше ніж двома в'їздами-виїздами забезпечено (один для регулярного руху (головний), інші – для аварійної евакуації автомобілів)	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 5 розділу V ППБ на Р
5.3	Під час торгівлі автомобілями (мотоциклами) їх розміщення більше ніж у 6 рядів та без забезпечення можливості самостійної евакуації кожної одиниці автотранспорту не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3 глави 5 розділу V ППБ на Р
5.4	Торговельні ряди автомобільних ринків на групи шестиметровими повздовжніми і поперечними проїздами розділено, у кожній групі розміщено не більше 40 автомобілів	Високий Середній Незначний					Пункти 4, 5 глави 5 розділу V ППБ на Р
5.5	Протипожежні відстані від меж відкритих авторинків (у тому числі з навісом) до будівель, будинків і споруд відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 6 глави 5 розділу V ППБ на Р
6	Вимоги пожежної безпеки для торговельних рядів з навісами та без них	X	X	X	X	X	X
6.1	Відстань між торговельними рядами (з конструкціями, які виступають, та торговельним обладнанням) не менше 2 м. Через кожні 50 м торговельного ряду поперечні проходи завширшки не менше 2 м	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 6 розділу V ППБ на Р

	улаштовані. Після двох сусідніх 50-метрових торговельних рядів поперечний прохід (проїзд) завдовжки не менше 4 м улаштований						
6.2	Торговельні ряди і каркаси навісів (загального навісу) виконані з негорючих матеріалів.	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 6 розділу V ППБ на Р
6.3	Використання тентів з горючих матеріалів площею більше 500 кв.м не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 4 глави 6 розділу V ППБ на Р
7	Вимоги пожежної безпеки для території відкритих ринків	X	X	X	X	X	X
7.1	Рух відвідувачів територією ринку здійснюється через проходи, покриття яких рівне, без порогів та інших виступів	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 7 розділу V ППБ на Р
7.2	Якщо ринок влаштовано на майданчику з перепадом рівня поверхні землі, перед кожним підйомом або спуском на шляхах евакуації майданчики, вільні від торговельних місць, розмірами, що дорівнюють подвійній ширині сходинок влаштовано. Кількість сходинок не менше трьох	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 7 розділу V ППБ на Р
7.3	Відкриті торговельні місця (без наметів) об'єднані в групи не більше 60 місць. Відстань між групами не менше 2 м. Відстань між групами без наметів та групами торговельних рядів з наметами не менше 4 м	Високий Середній Незначний					Пункт 3 глави 7 розділу V ППБ на Р
7.4	Зберігання вантажів, упаковок, контейнерів та інших матеріалів у проходах не здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 4 глави 7 розділу V ППБ на Р
7.5	Територія ринку площею більше 2 га проїздами не менше 4 м завширшки, що розділяють територію ринку на ділянки площею до 1 га забезпечена. Проїзди не захарашені	Високий Середній Незначний					Пункт 5 глави 7 розділу V ППБ на Р
7.6	Ширина під'їздів до джерел протипожежного водопостачання не менше 4 м. Тупикові проїзди майданчиками розміром 12 x 12 м для розвороту пожежно-рятувальних автомобілів облаштовані	Високий Середній Незначний					Пункт 6 глави 7 розділу V ППБ на Р
7.7	Протипожежна відстань від найближчого торговельного місця до місць для збирання горючих відходів не менше 15 м	Високий Середній Незначний					Пункт 7 глави 7 розділу V ППБ на Р
7.8	Вогневі та інші пожежовибухонебезпечні роботи під час функціонування ринку не проводяться	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 8 глави 7 розділу V ППБ на Р
7.9	Поза спеціально відведеними місцями багаття не розводиться, сміття не спалюється, відкритий вогонь не застосовується	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 8 глави 7 розділу V ППБ на Р

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають ринки

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки на ринках України затверджені наказом МВС (ППБ на Р)	06 червня 2017 року № 470	29 червня 2017 року за № 795/30663

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)
